



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ ОШ № 30
Грифонова Д.В.
22 марта 2021 г

ПАСПОРТ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа №30" г. Белгорода

1.2. Адрес объекта:

308015 г. Белгород, Народный бульвар, д.118

1.3. Сведения о размещении объекта:

1	отдельно стоящее здание	2	этажей,	1967,2	кв.м		
0	часть здания	0	этажей (или на	0	этаже),		кв.м

наличие прилегающего земельного участка да 8616 кв.м

1.4. Год постройки здания 1948, последнего капитального ремонта 2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих 2021 год капитальных 2023 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа №30" г. Белгорода

краткое наименование

МКОУ ОШ № 30

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

308015 г. Белгород, Народный бульвар, д.118

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования администрации г.Белгорода

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г. Белгород, ул. Попова, д.25-а, телефоны: (4722) 32-68-95, 32-68-96- факс, e-mail:belou@belou.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей школьного возраста

2.3. Форма оказания услуг:

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

v	Инвалиды с нарушениями слуха
v	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
v	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
v	Инвалиды с нарушениями зрения
v	Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)	192	человек.
вместимость	184	человек.
пропускная способность	184	человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд общественным транспортом №18 до остановки "Центральный рынок"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

школьный автобус

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 9 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

да

3.2.4. Перекрестки:

регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

да

(описать)

подземный переход ост.Стадион

Их обустройство для инвалидов на коляске:

да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	с нарушениями слуха	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудников); ВНД – доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, К, Г, У), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С, О), ДУ (К)
6	Система информации и связи	ВНД
7	Пути движения от остановки транспорта	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С, О, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: доступно условно

4. Управленческое решение

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	НН	ТР	КР	ТСР	АФ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	0	✓	0	0	✓
Вход (входы) в здание	0	✓	✓	✓	0
Путь (пути) движения внутри здания	0	✓	✓	0	0
Зона целевого назначения здания	✓	0	0	0	0
Санитарно-гигиенические помещения	0	✓	✓	✓	0
Система информации на объекте	0	✓	0	✓	✓
Пути движения к объекту	0	✓	0	0	0
Все зоны и участки	0	0	0	0	0

*- указывается один из вариантов (видов работ): НН- не нуждается; ремонт (ТР-текущий, КР-капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания АФ

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

После реконструкции (капитального ремонта) в здании будет применяться вариант обслуживания МГН "Б" (разумное приспособление) - выделение специальных помещений и зон, приспособленных для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том числе с использованием альтернативных форм (дистанционное обслуживание).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

<input type="checkbox"/>	согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)	
<input type="checkbox"/>	согласование работ с надзорными органами
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)	
<input checked="" type="checkbox"/>	техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
<input type="checkbox"/>	согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
<input checked="" type="checkbox"/>	согласование с общественными организациями инвалидов
<input type="checkbox"/>	другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Настоящий документ составлен при участии сертифицированных экспертов Экспертно-консультационного центра "Доступный город" (свидетельство от аккредитации в СДС "Мир, доступный для всех" № ЭЦ-04-1700013 от 30 ноября 2020 года)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://znt.vsmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 22 марта 2021 г
2. Акта обследования объекта: от 22 марта 2021 г
3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 2021 г.

АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

22 марта 2021 г

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и директор МКОУ ОШ № 30 **Трифонова Д.В.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа №30" г. Белгорода

расположенного по адресу:

308015 г. Белгород, Народный бульвар, д.118

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **доступно условно**

Управленческое решение:

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в устье входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)			
	фас	1 этап	2 этап	3 этап
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

1 этап: Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп 2021

2 этап: Поддержание и повышение уровня доступности объекта 2021-2025

3 этап: Проведение реконструкции и капитального ремонта 2023

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта

Организационные мероприятия и подготовка персонала для
Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам , в том числе: -Встреча человека с инвалидностью -Помощь в перемещении по объекту -Получение услуги -Создание условий для пребывания на объекте -Получение экстренной помощи на объекте -Выход из объекта -Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказания услуг (дистанционная форма, выездная форма)
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте всем категориям инвалидов и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам: -Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности -Безбарьерная среда объекта, -Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. -Правила оказания ситуационной помощи
Обеспечение связи с персоналом
Установка системы вызова (домофон, а при технической возможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактными телефонами) при входе на прилегающую территорию
Установка системы вызова (домофон, а при технической возможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактными телефонами) во входной зоне парковки барьерами, согласно п. 6.1.1 СП59.13330.2016
При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действий при обнаружении в видеопотоке представителя МГН
Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН
Обеспечение навигации и ориентирования на объекте
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам в соответствии с п.6.5.1 СП59.13330.2016
Подготовка к реконструкции (капитальному ремонту)
При подготовке технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту обязательно вписать в перечень основной нормативной документации по производству работ СП59.13330.2016

Директор
МКОУ ОШ № 30



Трифонова Д.В.

Председатель Регионального отделения
ВОРДИ Белгородской области

Тараненко В.В.

Директор ЭКЦ "Доступный город"

Назаров С.Р.



**План адаптации для МГН объекта
Муниципальное казенное общеобразовательное
308015 г. Белгород, Народный бульвар, д.118**

Работы по адаптации объектов	Вид работ	Материал МГН (К,О,С,Г)	ЭТАП работ	Необходимое обоснование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Территория, прилегающая к зданию (участок)						
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, или табличка с контактными телефонами) при входе на прилегающую территорию согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Установка при входах на территорию (земельный участок) проектируемого или приспособляемого объекта дополнительными для МГН элементами информации об объекте, согласно п.5.1.1. СП 59.13330.2016	ТР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Вход (входы) в здание						
Установка системы вызова (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, или табличка с контактными телефонами) во входной зоне перед всеми барьерами, согласно п. 6.1.1 СП59.13330.2016	ТР	К, С, О, Г	1 этап	требует дополнительного расчета	2021	Трифонова Д.В.
Лестница наружная						
Установка (замена) завершающих горизонтальных частей поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и травмобезопасны в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.

Установка (замена) поручней округлого сечения, диаметр от 0,04 м до 0,06 м в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
Установка (замена) ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. в соответствии с п. 6.2.11. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п.6.2.3. СП 59.13330.2016; в соответствии с п. 4.1.6 ГОСТ-Р-52875-2019	КР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
		К, С, О, Г			Входная площадка (перед дверью)	
Устройство напольного подогрева, подогрева входной площадки в соответствии с п. 6.1.4. СП59.13330.2016	КР	К, С, О, Г	3 этап	требуется дополнительного расчета	2023	Трифорова Д.В.
						Дверь (входная)
Замена дверного доводчика в соответствии с п. 6.1.5. СП59.13330.2016	ТР	ввод	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
						Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
		К, С, О, Г				Общая табельная
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам, согласно п.6.4. СП 59.13330.2016	ТР	ввод	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
						Вертикальные пути движения
						Лестница (внутри здания).
Установка (замена) поручней округлого сечения, диаметр от 0,04 м до 0,06 м в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2016	КР	С, О	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
Установка бортиков в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016	КР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
Установка рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил в соответствии с п. 6.2.12. СП59.13330.2016	КР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.
Устройство локальных предупреждающих тактильных указателей в соответствии с п. 6.2.3 СП 59.13330.2016; п. 4.1.6.1 ГОСТ-Р-52875-2019	КР	С	2 этап	требуется дополнительного расчета	2021-2025	Трифорова Д.В.

Санитарно-бытовые помещения						
Универсальная кабина уборной						
Информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Тактильные информационные таблички универсальной кабины разместить на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	С	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Заменить поручень для обеспечения пространства рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	КР	К	3 этап	требует дополнительного расчета	2023	Трифонова Д.В.
Устройство в универсальной кабине уборных системы вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	ТОР	К,О,Д,С,У	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Умывальники раковины оборудовать одно рычажными смесителями с термостатом согласно п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	КР	К,О	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.
Оборудование универсальной кабины крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,05 м и 1,4м от уровня пола согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	ТР	О,С	2 этап	требует дополнительного расчета	2021-2025	Трифонова Д.В.

Доступная среда зоны получения услуг (основных и сервисных)						
Общие требования (ко всем вариантам зон оказания услуг)						
<p>Установка информационных табличек помещений: - расположены рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10;</p> <p>Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) в соответствии с п. 6.8 ГОСТ Р 51671-2015</p> <p>Предублировать информация тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля, в соответствии с п. 6.5.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016</p>	ТР	К, С, О, Г	2 этап	<u>требует</u> <u>дополнительного</u> <u>расчета</u>	2024-2025	Трифонова Д.В.